

NOTA DE PRENSA

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE **E**LECTRICIDAD Y **T**ECNOLOGÍA **N**UCLEAR

Unidad de Gestión Estratégica - UGE

AETN verifica avances en la Subestación Paraíso



Bahía 1145 kV en construcción por parte de ENDE Transmisión, preparación de terreno y grava

AETN Comunicación (La Paz). - Personal técnico de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) verificó, el lunes pasado, las obras para la implementación y el retiro de carga de la subestación Paraíso. Parte del proyecto “Línea de Transmisión Los Troncos - Guarayos - Trinidad en 230 kV”, que extiende el Sistema Troncal Interconectado hacia el norte del departamento de Santa Cruz y a la ciudad de Trinidad del departamento del Beni.

El personal de la AETN verificó que la empresa ENDE DELBENI SAM, ejecutora del proyecto, concluyó la instalación de equipos de patio en 115 kV y las obras civiles para el montaje del transformador 115/24,9 kV, en la Subestación Resto Paraíso, sólo resta concluir la malla de tierra y el llenado de grava.

La inspección realizada por la Autoridad Reguladora constató en almacenes la existencia de Reconectores NOJA POWER, postes de hormigón de 12 metros, Crucetas, ferretería de línea y conductores 4/0 AWG. Sin embargo, se observó una falta de materiales para la construcción de obras del castillo y la salida de los dos alimentadores en 24,9 kV, debido a la demora en la llegada de perfiles UPM, los equipos de patio y protección en 24,9 kV.

Finalmente, resultado de la inspección se estableció la necesidad de continuar con el seguimiento de la ejecución del proyecto hasta su entrada en operación.

NOTA DE PRENSA

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

Unidad de Gestión Estratégica - UGE



Fundaciones transformador 115/24.9 kV



Inspección a obras civiles



Equipos de patio 115 kV

Cámaras de inspección para cables de potencia

