

Señores:
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR
Presente.-

Ref.: Cotización de "Repuestos y Accesorios UPS"

1. Antecedentes:

El UPS del centro de datos tiene la función crítica de resguardar los servidores y dispositivos. Por las fallas que presentaron las baterías, se tiene un riesgo alto de daño de los servidores y dispositivos. Debido a este incidente, existe la necesidad de cambio de baterías.

2. Generalidades:

Se requiere la adquisición de baterías de reemplazo para el UPS del centro de datos de la AETN.

3. Objetivo:

Reemplazar las baterías del UPS del centro de datos de la AETN para devolver su funcionamiento correcto.

4. Método de Selección y Adjudicación:

Precio evaluado más bajo

5. Forma de Adjudicación:

Por el total.

6. Modalidad de Contratación:

Contratación Menor.

7. Precio Referencial:

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	60	Batería	500,90	30.054,00
Total				30.054,00

El precio referencial total es de Bs 30.054,00 (Treinta mil cincuenta y cuatro 00/100 bolivianos).

8. Requisitos Técnicos:

- Baterías 100% compatibles con UPS marca Smart Online TRIPP-LITE serie: AGPD7040 y bancos de baterías modelo: BP240V10RT3U del Centro de Datos AETN La Paz.
- Batería sellada VRLA
- Voltaje / Amperaje 12V – 9AH
- El proveedor debe realizar mantenimiento al UPS del Centro de Datos AETN La Paz.
- Realizar el cambio de las baterías en el UPS del Centro de Datos AETN La Paz.

9. Garantía y Soporte Técnico:

Garantía de 12 meses.

10. Formalización de Contratación:

Orden de compra.

11. Plazo de Entrega:

El plazo de entrega e instalación será de 15 días calendario como máximo.

12. Lugar de Entrega:

Oficina central de la AETN, ubicada en la Avenida 16 de julio N° 1571.

13. Forma de Pago:

Una vez emitido el informe de conformidad y recepcionada la factura.



Rodrigo Díaz Pedregal
Representante Legal

Datec Ltda.

DATEC
Rodrigo Díaz Pedregal
GTE. REGIONAL COMERCIAL