

Sistema Interconectado Nacional 1996-2003

Inyecciones: Energía y potencia máxima coincidental

Año	Energía (GWh)	Demanda máxima			Factor de carga (%)	Tasa de Crecimiento (%)	
		(MW)	Hora	Fecha		Energía	Dem.Máx.
1996	2 783,10	560,470	19:30	Sep. 03	56,7		
1997	3 020,19	604,920	19:30	Sep. 19	57,0	8,52	7,93
1998	3 224,38	633,380	19:15	Ago. 11	58,1	6,76	4,70
1999	3 368,28	654,907	19:45	Nov. 17	58,7	4,46	3,40
2000	3 401,15	662,820	19:30	Sep. 12	58,6	0,98	1,21
2001	3 430,96	658,551	19:15	Ago. 31	59,5	0,88	-0,64
2002	3 598,13	685,546	19:15	Ago.08	59,9	4,87	4,10
2003	3 688,55	698,153	19:30	Abr.29	59,9	2,51	1,84

De octubre 2002 a enero 2003, CRE compró excedentes de energía al autoproducer UNAGRO.

Retiros: Energía y potencia máxima coincidental

Año	Energía (GWh)	Demanda máxima			Factor de carga (%)	Tasa de Crecimiento (%)	
		(MW)	Hora	Fecha		Energía	Dem.Máx.
1996	2 710,35	544,400	19:30	Sep. 03	56,8		
1997	2 947,80	583,660	19:30	Sep. 19	57,7	8,76	7,21
1998	3 160,00	622,710	19:15	Ago. 11	57,9	7,20	6,69
1999	3 308,36	644,255	19:45	Nov. 17	58,6	4,69	3,46
2000	3 335,45	644,870	19:30	Sep. 12	59,0	0,82	0,10
2001	3 371,72	646,842	19:15	Ago. 31	59,5	1,09	0,31
2002	3 531,04	674,252	19:15	Ago.08	59,8	4,73	4,24
2003	3 602,91	684,058	19:30	Abr.29	59,8	2,04	1,45

Hasta abril 2001 no se incluye la demanda total de Río Eléctrico (ERESA)

